




TABLA I

Color conector	COD CRE
Rojo	1075
Azul	1049
Amarillo	-----

1. OBJETIVO

Esta especificación padroniza las dimensiones y establece las condiciones generales y específicas de las cubiertas plásticas para conectores Ampact; a ser instalado en las redes de distribución aérea.

2. NORMAS

Conforme ANSI C 199.4

3. CONDICIONES GENERALES

3.1. Identificación

En la cubierta plástica del conector debe ser gravado en forma legible e indeleble, como mínimo lo siguiente:

- Nombre del fabricante
- Color de conector que se aplica



3.2. Condición de Utilización

Las cubiertas plásticas de conector son propios para cubrir al conector Ampact en las conexiones eléctricas en las redes de las redes aéreas de distribución.

3.3. Aplicación

Las cubiertas plásticas serán instaladas sobre la conexión que realizará el conector Ampact en las conexiones eléctricas

4. INSPECCIONES

Los ensayos, métodos de ensayos, criterios de aceptación o rechazo deben estar de acuerdo con las respectivas normas

4.1. Formación de la muestra

La formación de la muestra se realizará de acuerdo a esta especificación técnica de “Conectores”

4.2. Ensayos

Los ensayos a realizar están detallados en la tabla II.

TABLA II

Ítem	Descripción
1	Visual
2	Dimensional
3	Aplicación

4.3. Embalaje

El embalaje se realizará en bolsas de plástico o cajas de cartón de 100 unidades cada uno.